

Notstromprobe 2015 Vorbereitende Arbeiten der Firma Wisag Spannungsausfall am Freitag, 24.04.2015 Aufstellung der Kosten / Aufwendungen des UKE / der KFE / der KME zur Beseitigung von Störungen und Schäden Stand: 19.05.2015					
Abteilung B1					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP	
Summe B1					
Abteilung B2					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP	
1	Frequenzumformer im Campus Forschung	1,00	15.000,00	15.000,00	
2	Einsatz GLT Techniker der KFE	8,00	95,20	761,60	
3	Einsatz GLT Technikerin der KFE	11,50	95,20	1.094,80	
4	Fehlerdiagnose, Einspielen der letzten Datensicherung der GLT durch Siemens	1,00	1.392,30	1.392,30	
5	Wiederherstellung von Desigio Bedienstationen durch Siemens	1,00	2.223,00	2.223,00	
6	Neukonfiguration der Bedienstationen durch Siemens	1,00	1.392,30	1.392,30	
Summe B2					21.864,00
Abteilung B3					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP	
1	Einsatz Elektriker der KFE B3	15,75	53,55	843,41	
Summe B3					843,41
Abteilung B4					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP	
Summe B4					
KME					
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP	
1	Nach Stromausfall: CO2-Regulierung defekt. CO2 wird nicht gezogen.	1,00	43,32	43,32	
Summe KME					43,32
Gesamtsumme					22.750,73